

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главного управления МЧС России по Республике Дагестан

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Махачкала ул. Ярагского 124 а т.55-15-46 ф.55-15-46 E-mail: und05dag@mail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 1 по г. Махачкала управления
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по
Республике Дагестан**

(наименование органа государственного надзора)

г. Махачкала, пр. Акушинского, 30 «д», тел. (8722) 51-70-98. 55-15-87, E-mail:

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 451/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара**

**Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Гимназия № 35»
(МБОУ «ГИМНАЗИЯ № 35»)**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,

Директору Меджидовой Чакар Меджидовне,

отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора
по пожарному надзору *Гитинов Р.М.*

*Отдел надзорной деятельности и № 451
профилактической работы № 1 по
г. Махачкала управления надзорной
деятельности и профилактической
работы Главного управления МЧС
России по Республике Дагестан*
(наименование органа ГПН)

от « 29 » сентября 2017 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 9 ч 30 мин.

« 11 » октября 2017 г. по 10 ч 30 мин. « 11 » октября 2017 г.

проведена проверка *Инспектором отделения АП ОНД и ПР №1 по г. Махачкала УНД и ПР ГУ
МЧС России по РД Алиевым Хабибом Мавлидпашаевичем*

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

*Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 35» (МБОУ «ГИМНА-
ЗИЯ № 35»), по адресу: пгт. Ленинкент, ул. Школьная 4,*

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с

С директором Меджидовой Чакар Меджидовной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Препи-сания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного доку-мента по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обяза-тельных требова-ния пожарной без-опасности	Отметка (под-пись) о выпол-нении (указы-вается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Деревянные конструкции чердачного помещения обработать огнезащитным составом (акт пропитки не представлен)	(Правила противопожарного режима в РФ п. 21)	01.08.2018	
2	На путях эвакуации произвести монтаж эвакуационного освещения от независимого источника питания	(ст.3, 4 ФЗ-123; ВСН 59-88 п.2.3)	01.08.2018	
3	Установить приемно-контрольный прибор, в помещении защищенном от несанкционированного доступа	(п.3 ст.4 ФЗ №123; п. 12.48*. НПБ 88-2001)	01.08.2018	
4	Проводить эксплуатационные испытания ограждений на крыше здания не реже 1 раза в 5 лет с составлением соответствующего протокола испытаний	(п.24 ППР РФ ППРФ № 390)	01.08.2018	
5	На объекте предусмотреть вывод сигнала от автоматической пожарной сигнализации на пульт пожарной охраны.	(ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.83)	01.08.2018	
6	Автоматическую пожарную сигнализацию привести в исправное состояние	(п.61 Правила противопожарного режима в РФ)	01.08.2018	
7	Сценическое оформление обработать огнезащитным составом в актовом зале	(Правила противопожарного режима в РФ п.108)	01.08.2018	<i>уор...</i>
8	В актовом зале кресла прикрепить к полу	(Правила противопожарного режима в РФ п.107)	01.08.2018	<i>нет кресел</i>

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в отношении реализуемой продукции будет проведена в рамках внеплановой проверки в августа 2018 г.

(квартал, месяц)

Инспектор отделения АП ОНД и ПР №1 по г. Махачкала УНД и

ПР ГУ МЧС России по РД Алиев Хабиб Мавлидпашаевич

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



(подпись) *32*

«11» октября 2017г.

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:

Директор МБОУ «ГИМНАЗИЯ № 35»

Меджидова Чакар Меджидовна

(должность, фамилия, инициалы)

(подпись)

«11» октября 2017г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.